

शुद्धिपत्र/परिशिष्ट: आरएफपी संदर्भ सं.: रा.आ.बैंक/आईटीडी/आरएफपी-डीआर सह-स्थान/आउट00461/2021 बैंक की डिज़ास्टर रिकवरी साइट एवं सेवाओं के सह-स्थान के लिये प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)					
क्र. सं.	आरएफपी संदर्भ पृष्ठ सं.	आरएफपी खंड सं.	मौजूदा आरएफपी पाठ	नया आरएफपी पाठ	श्रेणी
1	11	4.4. रैक्स और कैबलिंग, क्रम संख्या 4	4. प्रत्येक रैक को न्यूनतम 24 सॉकेट (21सं. - सी13 और 3 सं. - सी19) के साथ 32 एएमपीएस की दो संख्या की पॉवर स्ट्रिप्स के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, प्रत्येक पॉवर स्ट्रिप अलग यूपीएस से जुड़ी है।	4. प्रत्येक रैक को न्यूनतम 24 सॉकेट (21सं. - सी13 और 3 सं. - सी19) के साथ 32 एएमपीएस (तीन फेज़) की दो संख्या की पॉवर स्ट्रिप्स के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, प्रत्येक पॉवर स्ट्रिप अलग यूपीएस से जुड़ी है।	शुद्धिपत्र
2	15	4.2 सामान्य आवश्यकताएं और 4.11 - शक्ति	4.11. क्र. सं. 3. : खंड: बैकअप जनरेटर को कम से कम 48 घंटे और यहां तक कि फ्यूल टैंक की रिफिलिंग अवधि के दौरान लगातार पॉवर प्रदान करने में सक्षम होना चाहिये।	इस रूप में पढ़ा जा सकता है: बैकअप जनरेटर को कम से कम 24 घंटे और यहां तक कि फ्यूल टैंक की रिफिलिंग अवधि के दौरान लगातार पॉवर प्रदान करने में सक्षम होना चाहिये।	शुद्धिपत्र
3	21	6. संविदा अवधि	बैंक के विवेकानुसार, संविदा अवधि को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि यदि संविदा अवधि बढ़ा दी जाती है, तो 10% के मूल्य विचलन की अनुमति कर की अनन्य वाणिज्यिक बोली में लागू उद्धृत मूल्य से दी जाती है।	बैंक के विवेकानुसार, संविदा अवधि को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि यदि संविदा अवधि बढ़ा दी जाती है, तो वाणिज्यिक दर (कर रहित) के साथ नियम एवं शर्तों का आपसी सहमति से निर्णय लिया जाएगा।	शुद्धिपत्र
4	33	7.40. एक देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध जो भारत के साथ सीमा भूमि साझा करता है:	बोलीदाता अनुलग्नक XVIII के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।	इस रूप में पढ़ा जा सकता है: बोलीदाता अनुलग्नक 'न' के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।	शुद्धिपत्र
5	47	11.26	नया खंड	11.26 : कृपया ध्यान दें कि इस आरएफपी हेतु कॉन्सॉर्टियम की अनुमति नहीं है।	परिशिष्ट

:सूचना प्रौद्योगिकी विभाग